


SYMBOL	OPIS	UWAGI
CzT	Czujnik temperatury	
CzTz	Czujnik temperatury zewnętrznej	wg. specyfikacji dobranej pompy ciepła
FS-1	Filtr siatkowy skośny do wody	
KC-1	Pompa ciepła typu SPLIT powietrze woda	
NP-C2	Naczynie przeponowe wzbiorcze zasobnika CWU min. 18 dm3	
NP-K	Naczynie przeponowe wzbiorcze min. 80 dm3	
OA-1	Odpowietrznik automatyczny pionowy	
PC-1	Pompa obiegowa cyrkulacji CWU	
PI-1	Pompa obiegowa c.o.	
PI-2	Pompa obiegowa c.o.	
PI-K	Pompa obiegowa pompy ciepła	nie wymagana w przypadku zabudowy pompy obiegowej w urządzeniu
ROZ-o	Rozdzielacz rurowy główny	
STER-K	Sterownik pompy ciepła	na wyposażeniu pompy ciepła
T-1	Termometr tarczowy	
UP-C2	Ciepłomierz dn15	
UP-C4	Ciepłomierz dn25	
VK-e	Bufor 500 dm3	
VK-E	Zasobnik CWU4 400 dm3	
ZB-C2	Zawór bezpieczeństwa zasobnika CWU ciśnienie otwarcia 0,6MPa(6 bar)	
ZB-K1	Zawór bezpieczeństwa SYR1915	
ZK-1	Zawór odcinający kulowy	
ZK-2	Zawór odcinający kulowy ze spustem	
ZK-2	Zawór odcinający kulowy ze spustem do naczynia przeponowego	
ZM-1	Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym	
ZM-3	3-drogowy zawór strefowy z siłownikiem	zalecany zawór dedykowany do dobranej pompy ciepła
ZS-1	Zawór spustowy ze złączką do węża	
ZZ-1	Zawór zwrotny grzybkowy	

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

MAREK

WOJCIK



INWESTOR:

Grupa Podhalańska  
GOPR  
Aleja 1000-lecia 1  
34-700 Rabka-Zdrój

LOKALIZACJA:

dz nr 4196/1, 34-700 Rabka-Zdrój  
Jedn. ewid.: 121112\_4 Rabka-Zdrój  
Obręb ewid.: 0001 Rabka-Zdrój  
gmina Rabka-Zdrój, Powiat Nowotarski

ul. Władysława Orkana 8, 32 - 400 Myślenice, tel.: 502 430 628  
email: pracownia.wojcik@gmail.com

TEMAT:

Nadbudowa, przebudowa dachu jednospadowego na dwuspadowy,  
budowa windy osobowej w budynku stacji centralnej Grupy  
Podhalańskiej GOPR, budowa klatki schodowej wewnętrznej,  
dobudowa balkonów wraz z infrastrukturą techniczną

PROJEKANT:

mgr inż. Małgorzata Flaka  
MAP/0360/POOS/08

PODPIS:

DATA:

02. 2023

BRANŻA:

SANITARNA

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Jan Jarosz

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT - C.O.

SKALA:

---

NR RYSUNKU:

S4